

# CONTRAFLAM® 120

## Palonsuoja-turvalasi sisäkäyttöön

### LUOKITUS

**EI** = Tiiviys +  
Eristys


Rakenteen kyky kestää palotilanteessa siten, että liekit, savu ja kuumat palokaasut eivät läpäise rakennetta tulen vastakkaiselle puolelle ja paiheuta syttymistä sen materiaaleissa. Lisäksi kyky eristää palon synnyttämä kuumuus siten, että lasin välittömässä läheisyydessä olevat ihmiset tai materiaalit eivät vaarannu.

### TUOTETIEDOT

Karkaistu turvalasi

Paisuva kerros

Reunatiivistys



### TEKNISET TIEDOT

#### Paloluokitus (EN 13501-2)

Palokäyttötymitys (EN 13501-1)

Maksimi lasikoko

Paksuustoleranssi

Pituustoleranssi

Törmäyskestävyys (EN 12600)

UV-säteilyn kestävyys (EN ISO 12543-4 Pt. 6)

Käyttöolosuhteet

CE sertifikaatti Nr yhdenmukaisuudesta

Vaaralliset aineet

#### EI 120

B-s1, d0

Riippuu lasirakenteesta, profiilijärjestelmästä ja kiinnityksestä. Varmista koko rakenteen hyväksyntä kansallisten tai paikallisten vaatimusten mukaisesti tai kysy lisätietoja: Vitrea Oy.

+3/-2 mm

±2 mm

1 (B) 1 Luokitus

Täyttää. Standardi normivaatimusten lisäksi ei kuplien muodostumista tai kellastumista 2000 tunnin UV-säteilylle altistumisen jälkeen.

Vältä pitkäaikaista altistumista ääriämpötiloille. Ulkokäyttö ainoastaan eristyslasin sisimmäisenä lasina, jossa ulkolasi selektiivi- tai auringonsuojapinnoitettu lasi. Lisätietoja Vitrea Oy.

0336-CPR-5064D/ID Nr.\* (DoP\*\* saatavissa kansalliselta edustajalta) – AoC- taso 1

Ei

#### Nimellispaksuus

Maksimi lasikoko

Paino

Ääneneristys  $R_w$  (EN 140-3)

Valonläpäisy (EN 410)

Valonheijastus  $\rho_L$  (ulos/sisään)

U-arvo,  $W/m^2K$  (EN 673)

G-arvo

Energianläpäisy  $\tau_E$

Energianheijastus  $\rho_E$  (ulos/sisään)

#### 60 mm

≤ 1500 mm x 2500 mm

108 kg/m<sup>2</sup>

46 dB

68 %

15 % / 15 %

2,2

0,51

39 %

10 % / 10 %

#### 64 mm

≤ 1500 mm x 3000 mm

118 kg/m<sup>2</sup>

46 dB

68 %

15 % / 15 %

2,2

0,52

40 %

11 % / 11 %

\* ID-Nr. = kysymyksessä olevan tuotteen tunnistenumero

\*\* Declaration of Performances (suoritusosoitus)